



Comfortmetingen



Waarom

- Traditionele temperaturopnemers kunnen het thermisch comfort dat de mens voelt niet registreren.
- Meer en meer wordt er een officiële PMV/PPD meting gevraagd als objectivering van het comfort.



Aanpak

- Gedurende 1 week wordt het comfort (PMV) en het aantal ontevredenen (PPD) gemeten, eventueel aangevuld met additionele ventilatiedebietmetingen.
- Dit wordt herhaald in de winter en de zomer.



Resultaten

- Analyse van het werkelijke comfort en het aantal ontevredenen.
- Officiële comfortmeting volgens NBN EN ISO 7730:2005